



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0729/01/2010**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury, kształtki, półprodukty (płyty, wałki, drut)**

Zawierający / containing: polietylen Borsafe: HE 3490 LS, HE 3470, Hostalen CRP 100 black, HDPE XS 10B, Eltex Tub 21 N 2025, mosiądz

Przeznaczone do / destined: budowy, remontów i rekonstrukcji sieci wodociagowych, instalacji i zbiorników do przesyłania lub magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, ciepłej wody użytkowej, technologicznej i przemysłowej, instalacji kanalizac.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Ocena nie obejmuje badania podatności na tworzenie się biofilmu.

Instalację mającą kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

AGRU Kunststofftechnik GmbH  
A-4540 Bad Hall  
Ing. -Pesendorfer-Strasse 31, Austria



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AGRU Kunststofftechnik GmbH  
A-4540 Bad Hall  
Ing. -Pesendorfer-Strasse 31, Austria

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-10-08  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 8 października 2010

The date of issue of the certificate: 8th October 2010

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*z up. Gw6015.*  
dr Bożena Krogułska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady