



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0729/02/2010

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury, kształtki, półprodukty (płyty, wałki, drut)**

Zawierający / containing: polipropylen Borsafe:RA 130A 8427 grey, PP BE 60 7032 grey,
BE BO - 7032, Hostalen 1250 nat, mosiądz

Przeznaczony do / destined: budowy, remontów i rekonstrukcji sieci wodociągowych, instalacji i zbiorników do przesyłania lub magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, ciepłej wody użytkowej, technologicznej i przemysłowej, instalacji kanalizac.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Ocena nie obejmuje badania podatności na tworzenie się biofilmu.
Instalację mającą kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

AGRU Kunststofftechnik GmbH
A-4540 Bad Hall
Ing. -Pesendorfer-Strasse 31, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AGRU Kunststofftechnik GmbH
A-4540 Bad Hall
Ing. -Pesendorfer-Strasse 31, Austria

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-10-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 8 października 2010

The date of issue of the certificate: 8th October 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej
2 up. Gawbor S.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady